



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 31, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

Предписание № 29/1/29

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«ООШ с. Красноармейское Калининского района Саратовской области» Кравцовой М.А.

Во исполнение распоряжения №29 от 24.03.2021 главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Яковенко Д.А. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "01" апреля по 09 час. 00 мин. «15» апреля 2021г. главным государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Яковенко Д.А. проведена плановая проверка МБОУ «ООШ с. Красноармейское Калининского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Красноармейское, ул. Центральная, 9 совместно с директором Кравцовой М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Оборудовать территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	ст.62, ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
2.	Восстановить работоспособность светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом в мастерской	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ), ч.1 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	

3.	Оборудовать помещение раздевалки в спортивном зале и чердачное помещение школы автоматической пожарной сигнализацией	п.54 ППР в РФ, п.4.1, п.4.4, п.4.8, таблица 3 п.42, п.48 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	01.03.2022	
4.	Оборудовать светильники в подвальном этаже колпаками, предусмотренными конструкцией	п/п «в» п.35 ППР в РФ	01.03.2022	
5.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы	п/п «б» п. 17 ППР в РФ	01.03.2022	
6.	Обработать (пропитать) огнезащитным покрытием деревянные конструкции чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	01.03.2022	
7.	Согласовать в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	п.53 НПБ 645	01.03.2022	
8.	Демонтировать кладовую, расположенную под лестничным маршем на 1-ом этаже	п/п «к» п. 16 ППР в РФ	01.03.2022	
9.	Укомплектовать дежурный персонал объекта исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	01.03.2022	
10.	Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения общеобразовательной организации Ф 4.1 и помещения дошкольной образовательной организации Ф 1.1) между собой на 1-ом и 2-ом этажах ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	п.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1, п.5.2.2, п.5.6.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2022	
11.	Оборудовать территорию школы пожарным щитом	п.410 приложения №6,7 ППР в РФ	01.03.2022	
12.	Демонтировать перегородку в буфете детского сада в результате установки которой уменьшилась зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации)	п/п «е» п.16 ППР в РФ	01.03.2022	

13.	Запретить хранение в подвальном помещении оборудования, мебели и других предметов	п/п «б» п.16 ППР в РФ	01.03.2022	
-----	---	-----------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
«15» апреля 2021 г.



Д.А. Яковенко

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «ООШ с. Красноармейское
Калининского района Саратовской области»
«15» апреля 2021 г.

Кравцова М.А.